

Kód:	SD/06/2022
Druh:	SMĚRNICE DĚKANA
Název:	Provozní opatření v objektu U18
Organizační závaznost:	Fakulta humanitních studií
Datum vydání:	21. 12. 2022
Účinnost:	21. 12. 2022
Vydává:	děkan
Zpracoval:	děkan, tajemník
Počet stran:	3
Počet příloh:	0
Rozdělovník:	zaměstnanci FHS
Podpis oprávněné osoby:	děkan v. r.

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Úvodní ustanovení

Ad odst. (1)

Tato směrnice upřesňuje a doplňuje Směrnici rektora SR/20/2022 Provozní opatření v objektech UTB pro potřeby Fakulty humanitních studií (dále jen „FHS“) a vztahuje se k budově U18.

ČÁST DRUHÁ REALIZAČNÍ OPATŘENÍ K ÚSPORĚ ENERGII

Článek 2 Teplotní opatření

Ad odst. (1)

V době od 07:00 do 19:00 hodin bude teplota kanceláří a výukových prostor 19 °C +/- 3 °C. Teplota společných prostor může být snížena až na 18 °C. Posluchárny vytápěné vzduchotechnikou (dále

jen „VZT“) budou vytápěny na 21 °C. Nastavení těchto teplot platí pro zimní období, tj. pro období od 1. 10. do 31. 3. kalendářního roku.

Článek 3

Provozní opatření

Ad odst. (1)

- Venkovní osvětlení budovy U18 a loga UTB se vypínají denně ve 21:00 hodin.
- Osvětlení v garážích bude omezeno na provozní dobu budovy.
- Budou vypnuty zvlhčovače vzduchu na VZT v jednotkách 1.01 a 1.02.

Článek 4

Další opatření

Ad odst. (4)

Akční plán FHS na období 2023–2025 zahrnuje následující opatření:

- postupná výměna svítidel v učebnách, společných prostorách, sociálních zařízeních a garážích za LED osvětlení. Jedná se o úsporu cca 40 % elektrické energie za osvětlení,
- vypínání výpočetní techniky v kancelářích v nepřítomnosti uživatele,
- přechod na jednotné pracovní místo pomocí dokovacích stanic,
- zákaz používání vlastních elektrických spotřebičů v kancelářích (varné konvice, kávovary atd.) – s výjimkou místností se zabudovaným kuchyňským koutem,
- omezení chlazení na teplotu 27 °C v letních měsících a vypínání chladících jednotek na noc (podle aktuální situace a v souladu s aktualizovanými časovými plány),
- nalepení protislunečních folií na okna umístěná na západní straně budovy – snížení potřeby chlazení,
- úpravy měření, regulace a zregulování VZT jednotek na únosnou míru, přenastavení tlaků a omezení výkonu ventilátorů v závislosti na kvalitě vzduchu a teploty v posluchárnách – zlepšení možnosti ovládání,
- omezení teploty popř. vypnutí ohřevu teplé užitkové vody v období mezi semestry,
- omezení provozu chlazení v období mimo semestr (v rámci jazykového týdne bude v provozu),
- omezení provozu všech VZT mimo semestr (v rámci jazykového týdne bude v provozu),
- omezení vytápění výukových prostor mimo semestr na ochrannou teplotu (předpoklad 15 °C),
- zrušení noční ostrahy objektu (příprava objektu na tuto změnu ve vztahu k požární ochraně, ochraně proti zaplavení, zabezpečení proti vniknutí nežádoucích osob atd.).

ČÁST TŘETÍ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 5
Opatření v závěru kalendářního roku 2022
(bez doplňků a upřesnění)

Článek 6
Závěrečné ustanovení
(bez doplňků a upřesnění)